

**AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys
2013-01-(01-31)**

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Vid.				
Normatyvas				

krosnies remontas

**AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys
2013-02- (01-28)**

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	Krosnis Nr.7 nedirbo			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18	2,18	955	669	574
19	1,86	735	674	578
20	1,47	937	587	548
21	1,59	1099	545	449
22	1,70	1452	511	548
23	1,58	975	669	444
24	1,38	980	643	423
25	1,18	1237	605	534
26	1,02	1057	620	567
27	1,33	905	640	545
28	1,51	1223	530	489
Vid.	1,43	1237	605	534
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:
O₂ – deguonies kiekis;
CO – anglies monoksido koncentracija;
NO_x – azoto oksidų koncentracija;
SO₂ – sieros dioksido koncentracija.

**AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys
2013-03-(01-31)**

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	1,15	1953	483	392
2	1,39	1476	612	530
3	1,32	1426	620	405
4	1,29	1549	551	326
5	1,35	1343	589	520
6	1,21	1420	600	384
7	1,19	1525	599	357
8	2,42	1131	617	401
9	1,16	1555	600	496
10	1,26	1138	582	445
11	1,37	1177	618	563
12	1,46	1047	654	504
13	3,18	852	704	521
14	1,33	1321	692	563
15	1,32	1516	672	451
16	1,30	1499	613	461
17	1,42	1187	715	415
18	1,44	930	652	524
19	1,31	1091	701	320
20	1,58	333	361	346
21	1,55	407	366	324
22	1,62	878	656	392
23	1,63	888	723	502
24	1,45	1187	734	525
25	1,42	1067	655	464
26	2,09	667	325	300
27	1,58	1125	663	385
28	1,35	1342	624	197
29	1,39	1234	642	260
30	1,49	1127	624	215
31	1,24	1589	647	244
Vid.	1,49	1193	609	411
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:
O₂ – deguonies kiekis;
CO – anglies monoksido koncentracija;
NO_x – azoto oksidų koncentracija;
SO₂ – sieros dioksido koncentracija.

**AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys
2013-04-(01-30)**

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	1,36	1327	440	148
2	1,44	1230	458	184
3	1,67	874	467	128
4	1,70	1009	451	122
5	1,61	1022	446	169
6	1,64	1024	473	173
7	1,84	527	511	135
8	1,50	1082	431	230
9	1,51	1202	388	206
10	1,72	1066	419	189
11	1,52	1185	388	216
12	1,18	1418	381	193
13	1,28	1281	428	157
14	1,78	483	454	53
15	1,99	437	475	53
16	1,94	715	754	126
17	1,36	1536	659	296
18	1,37	1812	633	239
19	1,63	1405	653	197
20	1,50	1130	589	145
21	1,29	1113	633	150
22	1,51	1007	674	111
23	1,53	1126	689	118
24	1,27	1475	644	178
25	1,33	1577	604	133
26	1,35	1361	697	201
27	0,67	766	285	73
28	Krosnis nedirbo			
29				
30				
Vid.	1,50	1118	523	160
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:

O₂ – deguonies kiekis;

CO – anglies monoksido koncentracija;

NO_x – azoto oksidų koncentracija;

SO₂ – sieros dioksido koncentracija.

AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys

2013-05-(01-31)

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	1,31	175	314	32
2	1,93	628	776	93
3	1,32	1640	582	259
4	1,41	1987	671	311
5	1,42	1946	605	326
6	3,14	1572	550	313
7	1,95	1787	574	348
8	1,50	1680	635	253
9	1,38	1987	651	300
10	1,45	1822	585	250
11	1,74	1221	699	177
12	1,60	1145	746	294
13	1,72	1052	688	213
14	1,72	1168	709	189
15	1,67	1244	694	198
16	1,59	1586	645	178
17	1,76	1494	651	172
18	1,56	1520	636	298
19	1,91	1245	646	300
20	1,82	1140	675	193
21	1,52	1433	620	123
22	1,41	1824	594	141
23	1,29	1333	665	147
24	1,31	1798	620	200
25	1,56	1535	637	154
26	1,39	1017	646	115
27	1,36	1379	617	211
28	1,23	1624	612	245
29	1,46	1567	630	190
30	1,36	1629	596	236
31	1,19	1921	543	239
Vid.	1,58	1455	629	216
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:

O₂ – deguonies kiekis;

CO – anglies monoksido koncentracija;

NO_x – azoto oksidų koncentracija;

SO₂ – sieros dioksido koncentracija.

AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys

2013-06-(01-30)

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	1,02	1899	511	258
2	1,25	1583	602	247
3	1,25	1604	609	240
4	1,54	1188	679	191
5	1,29	1818	589	226
6	1,16	2001	549	258
7	1,17	1927	523	256
8	1,23	1999	558	235
9	1,52	1482	586	130
10	1,30	1486	586	154
11	1,34	1182	644	203
12	1,23	1566	573	219
13	1,20	1406	597	211
14	1,15	2005	506	200
15	1,81	2012	473	165
16	Krosnis nedirbo			
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23	1,91	275	791	65
24	1,30	1598	610	277
25	1,24	2001	555	300
26	1,18	1987	524	288
27	1,53	1478	580	133
28	1,86	1335	620	126
29	1,41	1381	690	216
30	1,19	2015	623	226
Vid.	1,35	1241	453	161
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms

Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:

O₂ – deguonies kiekis;

CO – anglies monoksido koncentracija;

NO_x – azoto oksidų koncentracija;

SO₂ – sieros dioksido koncentracija.

AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys

2013-07-(01-31)

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	1,28	1544	574	135
2	1,22	1676	589	145
3	1,41	1725	618	156
4	1,06	2006	549	277
5	1,19	1656	559	224
6	1,17	1803	571	98
7	1,21	1368	629	129
8	1,06	1669	582	211
9	1,00	1686	562	180
10	1,10	1393	629	154
11	1,17	1549	589	144
12	1,27	1622	596	141
13	1,22	1367	544	118
14	0,87	835	269	127
15	0,97	1641	512	165
16	1,04	1433	561	216
17	3,83	475	255	59
18	1,17	1516	549	201
19	1,14	1857	477	204
20	1,32	1570	635	245
21	1,14	1736	546	287
22	1,42	1183	685	167
23	1,16	1475	580	140
24	1,18	1432	560	120
25	2,00	1206	569	125
26	1,30	1344	532	109
27	2,18	1020	609	111
28	1,59	906	657	110
29	1,45	1280	573	111
30	1,30	1295	522	171
31	1,23	1228	527	190
Vid.	1,34	1435	555	160
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:

O₂ – deguonies kiekis;

CO – anglies monoksido koncentracija;

NO_x – azoto oksidų koncentracija;

SO₂ – sieros dioksido koncentracija.

AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys

2013-08-(01-31)

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	1,21	1266	515	173
2	1,11	1471	510	202
3	1,23	1299	507	152
4	1,57	869	602	120
5	1,20	1377	532	211
6	1,62	1022	706	148
7	1,30	1252	539	120
8	1,09	1825	455	171
9	1,26	1591	574	231
10	1,10	1250	576	161
11	1,09	1415	520	131
12	1,27	1184	574	84
13	0,98	1551	537	166
14	1,08	1498	555	171
15	0,89	1474	534	172
16	1,46	892	741	119
17	1,47	1085	664	173
18	1,30	1312	635	184
19	1,33	1149	598	145
20	1,66	1394	562	88
21	1,30	1816	535	117
22	1,41	1480	589	100
23	1,51	1518	541	68
24	1,32	1365	585	84
25	1,39	1042	607	93
26	1,11	1622	513	179
27	1,24	1509	503	140
28	1,38	1226	587	123
29	1,45	974	631	132
30	1,32	1458	622	172
31	1,40	1201	566	129
Vid.	1,29	1335	571	144
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:

O₂ – deguonies kiekis;

CO – anglies monoksido koncentracija;

NO_x – azoto oksidų koncentracija;

SO₂ – sieros dioksido koncentracija.

AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys

2013-09-(01-30)

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	1,34	1137	558	182
2	1,02	1408	527	248
3	1,06	1673	522	222
4	1,19	1454	581	187
5	1,16	1504	550	157
6	0,99	1881	512	217
7	1,24	1503	589	132
8	1,29	1104	606	107
9	1,33	913	628	122
10	1,22	1141	560	151
11	1,11	1246	576	205
12	1,14	1250	585	95
13	1,17	1384	577	103
14	0,98	1752	553	287
15	1,23	1426	541	210
16	1,43	926	649	108
17	1,02	1478	562	207
18	1,08	1301	547	138
19		0	0	0
20		0	0	0
21		0	0	0
22		0	0	0
23		0	0	0
24		0	0	0
25		0	0	0
26		0	0	0
27		0	0	0
28		0	0	0
29	2,06	1007	744	81
30	1,23	1777	582	269
Vid.	1,21	1363	577	171
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:

O₂ – deguonies kiekis;

CO – anglies monoksido koncentracija;

NO_x – azoto oksidų koncentracija;

SO₂ – sieros dioksido koncentracija.

AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys

2013-10-(01-31)

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	1,25	1809	502	196
2	1,43	1716	506	199
3	1,54	1030	532	145
4	1,81	1138	612	167
5	1,28	1596	559	296
6	1,28	1793	444	216
7	1,35	1769	470	258
8	1,21	1809	390	280
9	1,15	1805	372	306
10	1,48	1436	534	186
11	1,19	1920	430	267
12	1,23	1765	450	250
13	1,24	826	461	189
14	1,39	1203	549	194
15	2,14	1175	539	165
16	1,41	1339	623	304
17	1,21	1656	512	367
18	1,31	1602	500	298
19	1,51	1344	559	203
20	1,51	987	588	224
21	1,28	1793	470	318
22	1,27	1430	512	287
23	1,27	1704	510	338
24	1,18	1797	524	495
25	1,41	1676	544	440
26	1,41	1498	526	361
27	1,20	1714	468	368
28	1,25	1491	506	340
29	1,24	1512	562	353
30	1,35	1907	496	352
31	1,31	1159	525	178
Vid.	1,36	1529	509	275
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:

O₂ – deguonies kiekis;

CO – anglies monoksido koncentracija;

NO_x – azoto oksidų koncentracija;

SO₂ – sieros dioksido koncentracija.

AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys

2013-11-(01-30)

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	1,98	1302	694	252
2	1,64	1167	595	157
3	1,44	1238	568	192
4	1,10	1820	492	307
5	1,33	1510	528	179
6	1,23	1720	500	254
7	0,52	1078	205	122
8	3,00	910	660	156
9	1,19	1810	483	307
10	1,13	1919	506	331
11	1,45	1407	563	171
12	1,19	1858	486	214
13	1,35	1766	525	190
14	1,48	1396	563	175
15	1,54	1309	551	176
16	1,38	1483	560	299
17	1,45	1490	539	290
18	1,40	1582	525	263
19	1,36	1441	537	241
20	1,17	1970	500	285
21	2,46	1435	537	134
22	1,61	802	639	141
23	1,73	961	613	92
24	1,74	887	625	68
25	Krosnis nedirbo			
26				
27				
28				
29	1,46	811	246	162
30	2,10	619	668	93
Vid.	1,52	1373	535	202
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:

O₂ – deguonies kiekis;

CO – anglies monoksido koncentracija;

NO_x – azoto oksidų koncentracija;

SO₂ – sieros dioksido koncentracija.

AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys

2013-12-(01-31)

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	1,41	1379	524	224
2	2,18	423	672	88
3	1,88	645	626	148
4	1,79	786	629	176
5	1,59	894	633	85
6	1,26	1431	543	150
7	1,32	609	295	67
8	Krosnis nedirbo			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20	1,16	731	296	147
21	1,09	1972	475	318
22	1,05	2006	470	348
23	0,98	1954	435	340
24	1,18	1787	549	212
25	1,35	1384	504	164
26	1,38	1358	542	163
27	1,37	1459	522	148
28	1,31	887	505	205
29	1,35	1474	464	198
30	1,47	1686	449	260
31	1,67	1079	542	91
Vid.	1,41	1260	509	186
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:

O₂ – deguonies kiekis;

CO – anglies monoksido koncentracija;

NO_x – azoto oksidų koncentracija;

SO₂ – sieros dioksido koncentracija.