

PRIJUNGIMO TAŠKO PARINKIMO SĄLYGOS IR KRITERIJAI

1. Prijungimo taškas parenkamas ir dėl jo pakeitimo atsirandančios papildomos sąnaudos padengiamos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir šiame Aprašo priede nustatytais sąlygomis ir tvarka.
2. Operatorius pagal gamintojo pateiktą prašymą, įvertinęs technologinius ir ekonominius prijungimo taško parinkimo kriterijus, nurodytus šio Aprašo priedo 5 punkte, ir atsižvelgdamas į gamintojo elektrinės įrengtąją galią ir geografinę vietovę bei šio Aprašo 15 ir 44 punktuose nurodytas aplinkybes, parenka technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamaisią prijungimo prie elektros tinklų tašką. Prijungimo taškas nurodomas išankstinėse prijungimo sąlygose ir prijungimo sąlygose (išankstinėse prijungimo sąlygose nurodomas preliminarus prijungimo taškas).
3. Aprašo 5 punkte nurodytų elektrinių atveju, gamintojas, atsižvelgdamas į operatoriaus nurodytą elektros tinklų pajėgumo lygį ir elektrinės įrengtąją galią, turi teisę parinkti kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką, nei išankstinėse prijungimo sąlygose ar prijungimo sąlygose nurodė operatorius. Gamintojas pageidaujantis pasirinkti kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą prijungimo tašką, nei išankstinėse prijungimo sąlygose ar prijungimo sąlygose nurodė operatorius, pateikia operatoriumi argumentuotą prašymą dėl išduotų išankstinių prijungimo sąlygų ar prijungimo sąlygų pakeitimo. Jei gamintojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką ir jei prijungiant elektrinę gamintojo pasiūlytame prijungimo taške padidėja elektrinės prijungimo prie elektros tinklų sąnaudos, t.y. padidėja elektrinės prijungimo darbų operatoriaus elektros tinklų nuosavybės dalyje (neskaitant projektavimo) kaina, šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas padengia gamintojas.
4. Aprašo 5 punkte nurodytų elektrinių atveju, operatorius turi teisę savo nuožiūra paskirti ir kitą elektrinės prijungimo tašką, nepaisydamas gamintojo pasirinkto prijungimo taško (kaip nurodyta šio Aprašo priedo 3 punkte), t.y. priimti galutinį sprendimą dėl prijungimo taško parinkimo. Jeigu operatorius iš kelių technologiniu požiūriu lygiaverčių alternatyvų savo nuožiūra paskiria gamintojui ekonomiškai mažiau palankų elektrinės prijungimo prie elektros tinklų tašką, t.y. elektrinės prijungimo darbų operatoriaus elektros tinklų nuosavybės dalyje kainos padidėjimą (nevertinant projektavimo) lemiantį prijungimo tašką, operatorius privalo padengti visas šias pagrįstas gamintojui dėl to atsirandančias papildomas sąnaudas (padidėjusią elektrinės prijungimo darbų kainą).
5. Elektrinių, kurių įrengtoji galia:
 - 5.1. iki 500 kW, prijungimo taškas ir nuosavybės riba nustatomi esamame operatoriaus 6 kV skirstomajame tinkle, išskyrus tuos atvejus, kai esamoje operatoriaus transformatorinėje esamo galios transformatoriaus nominali galia (kVA, įvertinant reaktyviosios galios dedamąją) yra lygi arba didesnė negu prijungiamos elektrinės įrengtoji galia (kW). Šiais atvejais prijungimo taškas ir nuosavybės riba nustatomi 0,4 kV skirstomajame tinkle operatoriumi neplečiant 0,4 kV skirstomojo tinklo.
 - 5.2. virš 500 kW iki 6000 kW, prijungimo taškas ir nuosavybės riba nustatomi operatoriaus 6 kV skirstomajame tinkle. 6 kV tinklas neplečiamas, t.y. netiesiamos naujos 6 kV skirstomojo tinklo operatoriaus linijos.

ELEKTROS TINKLO PAJĖGUMŲ PADIDINIMO ATVEJAI IR SĄLYGOS

1. Prie Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Aprašo numatytais atvejais saugiam ir patikimam elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, priėmimui ir paskirstymui atliekamo elektros tinklo pajėgumų padidinimo išlaidų priskiriamos išlaidos už esamo 110/6 kV skirstomojo tinklo linijų (išskyrus 6/0,4 kV transformatorines) ir transformatorių pastočių (110/6) optimizavimą, išplėtimą ir (ar) rekonstravimą ir (ar) pajėgumų padidinimą, įskaitant tinklams eksploatuoti reikalingų elektros įrenginių ir objektų įsigijimo sąnaudas, t.y. kai prijungiant Aprašo 5 punkte nurodytą gamintojo elektrinę ir tuo tikslu optimizuojant, išplečiant ir (ar) rekonstruojant minėtas transformatorių pastotes įrengiami viena pakopa didesnės galios transformatoriai ir (ar) 6 kV skirstomojo tinklo linijose įrengiami viena pakopa didesnio skerspjuvio laidai, negu reikalinga konkretaus gamintojo elektros įrenginiams prijungti ir jo poreikiams tenkinti, taip pat kai transformatorių pastotėje, nekeičiant transformatoriaus, naujais keičiami visi esami 6 kV skirstomieji įrenginiai.

ELEKTROS GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ KETINIMŲ PROTOKOLAS

20... m. d.

Naujoji Akmenė

Šis Elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolą (toliau vadinamas Protokolu) yra sudarytas tarp:

AB „Akmenės cementas“, J. Dalinkevičiaus g. 2 LT-85118, Naujoji Akmenė, juridinio asmens kodas 153009143 (toliau Protokole vadinamas Elektros tinklų operatoriumi), atstovaujamas [...] ir elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo [...], atstovaujamas [...], veikiančio pagal [...].

Elektros tinklų operatorius ir Gamintojas, kartu ar atskirai, Protokole dar vadinami Šalimis. Kitos sąvokos, kurios nėra apibrėžtos Protokole, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau - Įstatymas).

1. Ketinimų dalykas

1.1. Gamintojas įsipareigoja parengti savo elektros gamybos įrenginius (elektrinę) prijungti prie elektros tinklų, o Elektros tinklų operatorius - prijungti šio Gamintojo elektros gamybos įrenginius (elektrinę) prie savo valdomų elektros tinklų, sudarant Elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį Protokolo bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

2. Šalių įsipareigojimai ir terminai

2.1. Gamintojas įsipareigoja pastatyti [...] instaliuotos galios elektros gamybos įrenginius (elektrinę), elektros energijos gamybai naudojančius [išteklių rūšis] atsinaujinančius energijos išteklius, adresu: [...], bei baigti savo elektros tinklų dalyje susijusius darbus ir pateikti reikalingus dokumentus Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktui-pažymai (paleidimo derinimo darbams) gauti per [24([dvidešimt keturis]) mėnesius nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Įstatymo 14 straipsnio 14 dalyje numatytais atvejais.

2.2. Gamintojas įsipareigoja per 12 (dvylika) mėnesių nuo Protokolo pasirašymo dienos teisės aktų nustatyta tvarka parengti ir pateikti Elektros tinklų operatoriumi derinti techninį elektros gamybos įrenginių (elektrinės) įrengimo ir prijungimo prie esamų elektros tinklų projektą (toliau - techninis projektas).

2.3. Elektros tinklų operatorius įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų nuo techninio projekto pateikimo dienos suderinti šį techninį projektą.

2.4. Elektros tinklų operatorius įsipareigoja:

2.4.1. per ne ilgesnį kaip 4 (keturių) mėnesių laikotarpį nuo Protokolo 2.2 punkte numatyto su Elektros tinklų operatoriumi suderinto techninio projekto pateikimo ir suderinimo dienos, parengti elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties projektą.

2.5. Gamintojas įsipareigoja:

2.5.1. pasirašyti sutartį per 1 (vieną) mėnesį nuo dienos, kai Elektros tinklų operatorius pateikia elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties projektą, atitinkanti Šalių suderintą techninį projektą.

2.6. Elektros tinklų operatorius įsipareigoja pasirašyti Gamintojo šio Protokolo nustatyta tvarka pasirašytą elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį, tik kai Gamintojas šiame Protokole nustatyta

tvarka pateikia Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir leidimą plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių pajėgumus.

2.7. Gamintojas įsipareigoja:

2.7.1. per 1 (vieną) mėnesį nuo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties įvykdymo dienos, apmokėti 40 procentų elektros gamybos įrenginių (elektrinės) faktinių prijungimo išlaidų, kai elektros gamybos įrenginių (elektrinės) įrengtoji galia viršija 350 kW.

2.7.2. per 1 (vieną) mėnesį nuo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties įvykdymo dienos, apmokėti 20 procentų elektros gamybos įrenginių (elektrinės), faktinių prijungimo išlaidų, kai elektros gamybos įrenginių (elektrinės) įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 350 kW.

2.8. Gamintojas įsipareigoja, per 1 (vieną) mėnesį nuo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties įvykdymo dienos, apmokėti papildomas išlaidas Įstatymo 21 straipsnio 6 ir (ar) 8 dalies nustatytais atvejais ir tvarka:

2.8.1. jei Gamintojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo tašką ir dėl to padidėja elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų sąnaudos, šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas padengia Gamintojas;

2.9. Gamintojas kompensuoja Elektros tinklų operatoriui 10 procentų jo patiriamų elektros tinklų, įskaitant jam eksploatuoti reikalingas įrenginių ir objektų įsigijimo sąnaudas, optimizavimo, plėtros ir (ar) rekonstrukcijos sąnaudų, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, priėmimą, perdavimą ir paskirstymą;

2.10. Elektros tinklų operatorius įsipareigoja prijungti elektros gamybos įrenginius (elektrinę) prie elektros tinklų ir užtikrinti patikimą joje pagamintos elektros energijos perdavimą ir paskirstymą per [skaičiais] ([žodžiais]) mėnesių nuo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymo. Elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti pratęstas:

2.10.1. tais atvejais, kai Elektros tinklų operatorius nustatytais terminais negali prijungti Gamintojo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai Gamintojo elektros tinklų dalyje ar dėl kitų nuo Elektros tinklų operatoriaus nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų terminas negali būti pratęstas ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui;

2.10.2. Elektros tinklų operatoriaus ir Gamintojo susitarimu elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje nustatyta tvarka.

2.11. Gamintojas, išskyrus Įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus, pasirašęs Protokolą, įsipareigoja Įstatymo nustatyta tvarka pateikti Elektros tinklų operatoriui Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą - [*Lietuvos Respublikoje tinkamai įsteigto ir veikiančio banko išduotą garantiją arba kita - įrašyti*], kurio dydis lygus [...] Lt ([...]) ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki skatinimo kvotų ir fiksuotų tarifų paskirstymo aukciono (toliau - skatinimo aukcionas) dienos.

2.12. Jeigu Protokolo ir (ar) elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje nustatytų įsipareigojimų įvykdymas tampa neįmanomas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių arba šie įsipareigojimai pasibaigia kitais Protokolo ir (ar) elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje numatytais atvejais, nesant Šalių kaltės, prievolių įvykdymo užtikrinimas teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka pasibaigia, Elektros tinklų operatorius teisės aktų nustatytais atvejais nedelsdamas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo atsisako savo teisių pagal Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui arba raštu apie atsisakymą praneša Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui.

2.13. Kai elektros gamybos įrenginių (elektrinės) statyba užbaigiama ir išduodamas leidimas elektros energijai gaminti, Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimas teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka pasibaigia, Elektros tinklų operatorius teisės aktų nustatytais atvejais nedelsdamas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo atsisako savo teisių pagal Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį Gamintojo

prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui arba raštu apie atsisakymą praneša Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, su sąlyga jos visos kitos Gamintojo pareigos yra tinkamai įvykdytos ir yra gautas atitinkamas Gamintojo prašymas.

- 2.14. Nurodytą Protokolo 2.11 punkte prievolių įvykdymo užtikrinimo dydį Elektros tinklų operatorius gali naudoti tuo atveju, kai Gamintojas nevykdo arba netinkamai vykdo Protokole ir (ar) elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje nustatytus įsipareigojimus, išskyrus atvejus, kai tokie įsipareigojimai neįvykdomi ar vykdomi netinkamai dėl aplinkybių, kurių Gamintojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Protokolo ir (ar) elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra Gamintojo kaltės. Pagal Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą Elektros tinklų operatoriaus gautos lėšos gali būti naudojamos tik elektros tinklų plėtrai, reikalingai atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginiams prijungti.
- 2.15. Gamintojas įsipareigoja Elektros tinklų operatoriumi paštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 10 d. teikti informaciją apie vykdomo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) statybos projekto eigą ir Protokolo sąlygų vykdymą.
- 2.16. Papildomai, greta kitų aukščiau Protokolo 2 punkte nurodytų Šalių teisių ir prisiimtų įsipareigojimų, Šalys taip pat susitaria:
 - 2.16.1. Gamintojas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo skatinimo aukciono laimėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka kreipsis dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus gavimo, o po jo gavimo - per 30 kalendorinių dienų į Elektros tinklų operatorių dėl prijungimo sąlygų išdavimo techninio projekto parengimui;
 - 2.16.2. Elektros tinklų operatorius suderina techninį projektą, kaip nurodyta Protokolo 2.3 punkte, jei Gamintojo parengtas techninis projektas atitiks galiojančių teisės aktų bei Elektros tinklų operatoriaus išduotų prijungimo sąlygų reikalavimus;
 - 2.16.3. konkreti prijungimo įmoka, sąnaudų, nurodytų Protokolo 2.8 punkte, padengimo ir pasidalijimo tvarka nurodoma, taip pat elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti tikslinamas Gamintojo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje;
 - 2.16.4. Gamintojo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties projektas bus rengiamas ir sutartis sudaroma remiantis Gamintojui išduotoms prijungimo sąlygomis ir (ar) techniniu projektu bei kitomis šiame Protokole nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
 - 2.16.5. Gamintojo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartis bus laikoma sudaryta nuo to momento, kai ją Protokolo nustatyta tvarka pasirašys Gamintojas ir po jo – Elektros tinklų operatorius;
 - 2.16.6. Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis yra apskaičiuotas remiantis Įstatymo 15 straipsnio 1 d. reikalavimais. Šalys susitaria, jog jeigu Protokolo ir (ar) Gamintojo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties galiojimo metu turi būti pratęsiamas leidimo plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus galiojimas arba pasikeičia teisės aktų nuostatos, nustatančios Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo apskaičiavimo dydį, ir dėl to reikalinga pateikti papildomą Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą arba jį sumažinti, Gamintojas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia papildomą Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą Įstatymo nustatyta tvarka Elektros tinklų operatoriumi arba Elektros tinklų operatorius atsisako Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo atitinkamos dalies, be atskiro šio Protokolo nuostatų pakeitimo;
 - 2.16.7. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas netenka galios, jei Gamintojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminą elektrinės nepradeda eksploatuoti (iki elektrinės prijungimo technologiniams bandymams (paleidimo derinimo darbams) elektros tinkluose atlikti) arba per 3 mėnesius nuo skatinimo aukciono laimėjimo, nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo arba teisės aktuose ir (ar) Protokole nustatyta tvarka nesudaro

Gamintojo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties arba Protokolas netenka galios;

- 2.16.8. Šalys įsipareigoja nedelsiant informuoti viena kitą raštu apie visas aplinkybes ir faktus, dėl kurių Protokolo įgyvendinimas būtų neįmanomas ir (ar) kurie galėtų įtakoti Protokole nurodytus įsipareigojimų įvykdymo terminus.

3. Šalių pareiškimai ir patvirtinimai

- 3.1. Šalys patvirtina, kad yra įgaliotos derėtis šiame Protokole nurodytais klausimais bei pasirašyti šį Protokolą.
- 3.2. Šalys pareiškia, kad joms nėra žinomos jokios aplinkybės ar faktai, dėl kurių Protokolo įgyvendinimas būtų neįmanomas.
- 3.3. Gamintojas pareiškia ir patvirtina, jog jo vykdoma ar ketinama vykdyti elektros energijos, gaminamos iš atsinaujinančių elektros įrenginių pajėgumų plėtros bei gamybos veikla, jo statoma elektrinė bei jos statyba atitinka ir (ar) yra vykdoma laikantis teisės aktų reikalavimų.
- 3.4. Gamintojas pareiškia ir patvirtina, jog Gamintojas įsipareigoja Elektrinę pastatyti tik laimėjęs skatinimo aukcioną, t.y. jog Gamintojas elektrinės statybą organizuoja, vykdo ir šį Protokolą sudaro pageidaudamas ir ketindamas dalyvauti skatinimo aukcione (būdamas suinteresuotas gauti skatinimo kvotą ir fiksuotą tarifą pagal Įstatymą).
- 3.5. Gamintojas, jeigu jam iki šio Protokolo sudarymo dienos buvo išduotos prijungimo sąlygos, tačiau iki šio Protokolo sudarymo dienos jis nebuvo suderinęs su Elektros tinklų operatoriumi techninio projekto, sudarydamas šį Protokolą taip pat patvirtinta, jog atsisako jam išduotomis prijungimo sąlygomis rezervuotos elektros tinklų galios ir pralaidumų.
- 3.6. Gamintojui yra žinoma, jog išduodant prijungimo sąlygas jose dėl sudarytų ketinimų protokolų, išduotų prijungimo sąlygų, sudarytų prijungimo paslaugos sutarčių, kitų nuo išankstinių prijungimo sąlygų iki prisijungimo sąlygų išdavimo laikotarpiu atsiradusių techninių ribojimų gali būti numatyti privalomuosius elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimus, kurie nesutaps su išankstinėse prijungimo sąlygose nurodytais reikalavimais ir Gamintojas prisiima visą su tuo susijusią riziką dėl elektrinės statybos, pasikeitus prisijungimo sąlygoms, įgyvendinimo.
- 3.7. Gamintojui yra žinoma, jog Gamintojo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartis, remiantis Įstatymo nuostatomis, bus sudaroma tipinėmis prijungimo prie Elektros tinklų operatoriaus eksploatuojamo elektros tinklo paslaugos sutarties sąlygomis, kurios bus viešai paskelbtos Elektros tinklų operatoriaus tinklalapyje, atsižvelgiant į Gamintojo reikalavimus ir techninius pajėgumus.
- 3.7.1. Gamintojui yra žinoma, jog nustatytas Gamintojo patiriamų sąnaudų ribojimas netaikomas, kai prie elektros tinklų prijungiamos elektrinės, kurioms Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka netaikoma nei viena skatinimo priemonė.

4. Konfidencialumo pareiga ir sąžiningumas

- 4.1. Šalys įsipareigoja griežtai konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šiuo Protokolu ir jo vykdymu, neatskleisti jos trečiosioms šalims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, ar nenaudoti savo tikslams neteisėtu būdu.
- 4.2. Šalių įsipareigojimai dėl konfidencialios informacijos išlieka galioti ir po šio Protokolo galiojimo pabaigos.
- 4.3. Šalys turi pareigą viena kitos atžvilgiu veikti sąžiningai, ir ši pareiga galioja neterminuotai.

5. Protokolo galiojimas

- 5.1. Protokolas galioja visą elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties galiojimo laikotarpį.

- 5.2. Šalys susitaria, kad Protokolas nustoja galioti neįvykus skatinimo aukcionui, Gamintojui neįgijus arba netekus teisės dalyvauti skatinimo aukcione, Gamintojui nelaimėjus skatinimo aukciono, elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimams šio Protokolo ir (ar) teisės aktų numatytais atvejais netekus galios arba kai prievolės pagal Protokolą ir (ar) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį pasibaigia teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atskiroms Protokolo sąlygoms Protokole numatytas išimtis.
- 5.3. Tuo atveju, jeigu Gamintojas, kuris iki šio Protokolo sudarymo dienos buvo gavęs prijungimo sąlygas ir suderinęs su Elektros tinklų operatoriumi techninį projektą, laimi aukcioną, Šalys sutaria, jog tokiam Gamintojui šio Protokolo nuostatos dėl kreipimosi dėl prijungimo sąlygų išdavimo ir techninio projekto parengimo bei suderinimo netaikomos, ir vėlesni šio Protokolo vykdymo terminai skaičiuojami nuo atitinkamo aukciono laimėjimo dienos.

6. Šalių atsakomybė

- 6.1. Už šio Protokolo pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
- 6.2. Šalis, pažeidusi savo įsipareigojimus pagal šį Protokolą kitos Šalies reikalavimu atlygina jai patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius.
- 6.3. Šalys susitaria, jog Gamintojui nelaimėjus skatinimo aukciono arba skatinimo aukcionui neįvykus, taip pat jei išduodant prijungimo sąlygas jose dėl sudarytų ketinimų protokolų, išduotų prijungimo sąlygų, sudarytų prijungimo paslaugos sutarčių, kitų nuo išankstinių prijungimo sąlygų iki prijungimo sąlygų išdavimo laikotarpiu atsiradusių techninių ribojimų reikalinga numatyti privalomuosius elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimus, kurie nesutampa su išankstinėse prijungimo sąlygose nurodytais reikalavimais, tai bus laikoma aplinkybėmis, kurios nepriklauso nuo Šalių ir kurios Šalys negalėjo kontroliuoti ir (ar) protingai numatyti.
- 6.4. Gamintojas atsako už leidimo plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus gavimą, t.y. teisės aktų nustatytų sąlygų minėtam leidimui plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus gauti tinkamą įvykdymą bei jo tinkamą galiojimą Protokolo bei elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties įgyvendinimo laikotarpiu.
- 6.5. Operatorius neatsako, jei Gamintojas neįgyja arba netenka teisės dalyvauti skatinimo aukcione arba jei paaiškėja, jog Gamintojo elektrinės statyba negalima arba jos statyba yra vykdoma nesilaikant teisės aktų reikalavimų.

7. Kitos sąlygos

- 7.1. Prie šio Protokolo pridedami dokumentai, patvirtinantys detaliojo plano, kuris leidžia statyti Gamintojo pareiškime nurodytos galios ir tipo elektros gamybos įrenginius (elektrinę), galiojimą, jeigu planuojant statyti tokią elektrinę toks dokumentas yra reikalingas teisės aktų nustatyta tvarka, žemės nuosavybės (ne trumpesniu nei 20 metų žemės valdymo ir naudojimo) teisės pagrindus.
- 7.2. Šis Protokolas įsigalioja tada, kai jį Šalys pasirašo. Šalys pasirašo ant kiekvieno Protokolo puslapio bei jo priedų, jei tokių yra.
- 7.3. Be šiame Protokole nustatytų sąlygų ir įsipareigojimų, Šalys susitaria atlikti taip pat ir visa kita, kas nėra tiesiogiai aptarta šiame Protokole, tačiau pagal šio Protokolo esmę ir tikslus bei galiojančių teisės aktų reikalavimus reikalinga elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymui ir vėlesniam tinkamam jos vykdymui.
- 7.4. Jei po šio Protokolo sudarymo ar jo įgyvendinimo metu pasikeičia teisės aktai ir (ar) atsiranda papildomų Gamintojo arba Operatoriaus įsipareigojimų ir (ar) kurie nors iš šių įsipareigojimų tampa negaliojantys, ir šie pasikeitimai yra taikomi šio Protokolo pagrindu atsiradusiems santykiams bei nedaro negaliojančio viso Protokolo, Šalys įsipareigoja dėti visas įmanomas

pastangas ir atitinkamas Protokolo nuostatas pakeisti nuostatomis, artimiausiomis savo prasme buvusiosioms.

7.5. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdamat Protokolą, įteikiami kitai Šaliai pasirašytinai arba siunčiami paštu, elektroniniu paštu ar maksimaliniu ryšiu Protokole nurodytais Šalių kontaktais. Šalys susitaria nedelsdamos informuoti viena kitą apie jų rekvizitų pasikeitimus.

7.6. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

7.7. Prie šio Protokolo pridedami priedai: [išvardinti]

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Elektros tinklų operatorius:

AB „Akmenės cementas“

J. Dalinkevičiaus g. 2, LT-85118, Naujoji Akmenė

Įmonės kodas 153009143

PVM kodas LT530091413

A/s LT87 7044 0600 0219 5776

AB SEB bankas

Gamintojas:

[...]

[...]

Įmonės kodas [...]

PVM kodas [...]

A/s [...]

AB [...] bankas

Generalinis direktorius

[...]

[...]

[...]

A.V.

A.V.