

Akmenes Cementas			Diena (data):				saus.-23			Spausdinimo data: 01-02-23		
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O2			
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%		
	RV: 20	RV: 800	RV: 500	RV: 400	RV: 60	RV: 10	RV: 1	RV: 30				
01-01-2023	5,49	416,71	297,12	343,85	25,40	3,30	0,13	0,00	12,05			
02-01-2023	6,75	359,59	323,12	331,71	26,02	3,34	0,13	0,02	12,20			
03-01-2023	4,41	440,04	277,76	300,05	25,59	1,34	0,12	0,03	11,85			
04-01-2023	6,51	349,01	413,47	D 561,30	25,05	2,83	0,18	0,35	11,73			
05-01-2023	5,25	453,74	332,91	315,79	25,08	1,89	0,14	0,01	12,17			
06-01-2023	7,19	379,81	372,84	320,50	23,79	0,83	0,12	0,02	12,45			
07-01-2023	7,12	349,50	327,99	331,92	22,27	2,25	0,06	0,00	12,63			
08-01-2023	5,77	330,76	366,30	328,96	22,67	3,72	0,09	0,00	12,46			
09-01-2023	6,02	320,17	375,58	314,67	23,43	2,46	0,15	0,00	12,20			
10-01-2023	6,35	334,58	366,53	363,21	23,66	6,86	0,16	0,00	12,12			
11-01-2023	6,73	415,13	303,74	324,70	26,23	5,45	0,14	0,00	12,08			
12-01-2023	6,14	454,01	293,95	300,01	28,21	3,42	0,12	0,00	12,13			
13-01-2023	6,09	460,46	311,73	293,40	29,13	4,27	0,14	0,00	12,10			
14-01-2023	6,14	417,15	336,27	323,42	26,71	2,70	0,15	0,00	12,21			
15-01-2023	6,28	445,94	328,54	332,91	25,66	2,39	0,15	0,01	12,26			
16-01-2023	6,05	410,47	320,01	315,24	24,37	1,59	0,14	0,00	12,17			
17-01-2023	5,56	450,82	299,37	237,31	25,72	1,86	0,13	0,00	12,12			
18-01-2023	6,41	459,42	320,17	331,17	23,14	2,95	0,11	0,00	12,27			
19-01-2023	7,53	323,36	415,79	D 709,92	X 25,75	X 14,19	X 0,11	0,90	11,30			
20-01-2023	6,34	455,27	317,96	288,96	26,19	D 10,96	0,20	0,12	12,37			
21-01-2023	7,09	531,78	317,50	210,94	26,52	5,17	0,10	0,17	12,46			
22-01-2023	7,39	425,18	359,11	202,92	23,82	4,40	0,09	0,00	12,61			
23-01-2023	6,69	375,36	347,28	196,68	22,84	2,89	0,10	0,00	12,49			
24-01-2023	6,32	404,96	301,06	254,55	23,87	1,31	0,11	0,00	12,46			
25-01-2023	5,47	394,88	233,15	285,11	24,19	1,97	0,20	0,00	12,52			
26-01-2023	5,91	386,77	286,06	306,56	24,23	2,05	0,13	0,00	12,62			
27-01-2023	6,30	416,65	328,04	357,05	23,12	1,84	0,16	0,00	12,64			
28-01-2023	5,89	462,15	289,62	296,13	22,60	0,94	0,18	0,00	12,60			
29-01-2023	5,71	468,29	290,56	260,73	24,19	1,21	0,17	0,01	12,43			
30-01-2023	6,39	523,79	336,63	257,74	25,66	1,13	0,19	0,00	12,34			
31-01-2023	7,21	510,36	314,72	291,39	24,97	1,49	0,17	0,00	12,31			
Min	4,41	320,17	233,15	196,68	22,27	0,83	0,06	0,00	11,30			
Max	7,53	531,78	415,79	709,92	29,13	14,19	0,20	0,90	12,64			

Akmenes Cementas			Diena (data):		vas.-23		Spausdinimo data: 01-03-23		
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O2
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
	RV: 20	RV: 800	RV: 500	RV: 400	RV: 60	RV: 10	RV: 1	RV: 30	
01-02-2023	7,25	497,81	320,85	286,66	24,64	1,44	0,21	0,00	12,28
02-02-2023	6,71	454,96	365,63	264,84	25,40	1,05	0,20	0,00	12,36
03-02-2023	6,51	432,66	353,40	250,80	25,53	1,00	0,16	0,00	12,41
04-02-2023	6,65	379,05	361,18	292,76	23,37	0,68	0,19	0,00	12,57
05-02-2023	6,99	362,31	387,31	324,85	22,34	1,10	0,24	0,03	12,55
06-02-2023	7,60	390,81	378,16	404,95	21,74	1,80	0,18	0,00	12,28
07-02-2023	8,65	339,50	378,87	D 602,99	X 31,08	X 9,97	X 0,37	0,97	11,71
08-02-2023	10,38	661,40	316,40	336,20	27,68	6,26	0,31	0,15	12,63
09-02-2023	10,86	D 961,79	248,99	343,24	29,15	4,66	0,27	0,00	12,53
10-02-2023	10,51	D 905,63	307,21	312,31	29,00	4,76	0,26	0,00	12,43
11-02-2023	10,86	D 1026,43	272,08	279,00	26,60	2,99	0,26	0,00	12,53
12-02-2023	9,85	440,37	407,47	336,63	21,46	2,10	0,27	0,00	12,72
13-02-2023	8,37	557,75	392,40	325,28	23,78	2,69	0,21	0,00	12,28
14-02-2023	8,15	520,07	353,82	303,15	22,93	2,41	0,30	0,00	12,24
15-02-2023	7,68	475,19	362,50	270,09	24,73	0,84	0,30	0,00	12,29
16-02-2023	6,92	349,38	388,21	237,02	22,22	0,68	0,27	0,00	12,54
17-02-2023	6,08	334,35	390,66	185,61	21,93	0,98	0,25	0,05	13,03
18-02-2023	X 0,00	X 0,00	X 0,00	X 0,00	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X 0,00	20,68
19-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,20
20-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,21
21-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,17
22-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,18
23-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,18
24-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,19
25-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,18
26-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,12
27-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,21
28-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,20
Min	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46	0,68	0,16	0,00	11,71
Max	10,86	1026,43	407,47	602,99	31,08	9,97	0,37	0,97	21,21
MAV	8,25	537,08	351,61	315,82	24,65	2,32	0,24	0,07	15,85
	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	
Emi	1730,68	87375,40	64731,54	57920,60	4838,05	529,68	56,02	16,68	
Pastabos: N = No Data D = >DLV X = no DAV - = Out of operation									

Akmenės Cementas			Diena (data):		kov.-23		Spausdinimo data: 01-04-23		
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O2
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
	RV: 20	RV: 800	RV: 500	RV: 400	RV: 60	RV: 10	RV: 1	RV: 30	
01-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,21
02-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,10
03-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,01
04-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0,00
05-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0,00
06-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,48
07-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,11
08-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0,00
09-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0,00
10-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,20
11-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,21
12-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,17
13-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,16
14-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,11
15-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,15
16-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,15
17-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,16
18-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,03
19-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,18
20-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,18
21-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,09
22-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,12
23-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,18
24-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,16
25-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,01
26-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,17
27-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,16
28-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,10
29-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,20
30-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,19
31-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0,00
Min									0,00
Max	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	21,48
MAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15
	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	
Emi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pastabos: N = No Data D = >DLV X = no DAV - = Out of operation									

Akcinė bendrovė, J. Dalinkevičiaus g. 2, LT-85118 Naujoji Akmenė,
tel. (8-425) 58323, faks. (8-425) 56198, el. p. info@cementas.lt, www.cementas.lt
A.s. LT87 7044 0600 0219 5776. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 153009143, PVM mokėtojo kodas LT530091413

2023 M. BALANDŽIO MĖN. KLINKERIO DEGIMO KROSNIES NR.5 MONITORINGO DUOMENYS

AB „Akmenės cementas“		Diena (data):					balandis/2023			Spausdinimo data: 01/05/2023	
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF ¹⁾	NH3	O2		
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	%
	RV:20	RV:1500	RV:500	RV:400	RV:60	RV:10	RV:1	RV:30			
01/04/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
02/04/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
03/04/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
04/04/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
05/04/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
06/04/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
07/04/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
08/04/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
09/04/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
10/04/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
11/04/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
12/04/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
13/04/2023	0	0	0	0	-	-	-	0	11,01		
14/04/2023	5,23	248,28	383,13	116,80	24,34	2,34	0,013 ²⁾	1,93	12,36		
15/04/2023	3,86	242,07	379,91	74,07	17,08	3,04	0,013 ²⁾	0,38	13,11		
16/04/2023	2,24	245,98	345,54	95,51	19,91	2,44	0,013 ²⁾	0,27	11,04		
17/04/2023	1,72	250,28	361,12	139,37	19,07	4,12	0,013 ²⁾	0,44	11,08		
18/04/2023	2,19	252,69	311,33	139,59	18,14	2,56	0,013 ²⁾	0,94	10,96		
19/04/2023	2,14	243,04	279,39	131,11	18,93	2,60	0,013 ²⁾	0,75	12,16		
20/04/2023	2,52	238,42	245,60	122,15	19,18	2,48	0,013 ²⁾	1,83	11,65		
21/04/2023	2,08	243,99	241,77	178,85	19,74	2,16	0,013 ²⁾	3,37	11,24		
22/04/2023	2,34	254,48	304,52	214,55	20,58	2,16	0,013 ²⁾	2,77	12,24		
23/04/2023	2,03	253,04	283,41	195,62	23,90	1,52	0,013 ²⁾	1,60	11,94		
24/04/2023	1,99	248,26	306,70	185,04	20,46	1,34	0,013 ²⁾	1,55	11,91		
25/04/2023	1,89	235,81	308,84	195,48	19,03	0,69	0,013 ²⁾	0,95	11,73		
26/04/2023	1,78	258,86	383,36	190,67	16,43	0,66	0,013 ²⁾	0,85	11,75		
27/04/2023	1,85	373,48	354,48	238,83	20,35	1,35	0,013 ²⁾	0,14	11,48		
28/04/2023	1,91	400,59	373,85	343,54	23,59	2,46	0,013 ²⁾	0,22	11,89		
29/04/2023	1,95	440,01	363,17	373,71	22,08	2,92	0,013 ²⁾	0,15	11,81		
30/04/2023	2,03	450,67	312,10	369,01	24,82	2,39	0,013 ²⁾	0,03	11,46		
Min	1,72	235,81	241,77	74,07	17,08	0,66	0,013 ²⁾	0,03	10,96		
Max	5,23	450,67	383,36	373,71	24,82	4,12	0,013 ²⁾	3,37	20,88		
MAV	2,25	291,69	324,53	202,27	20,65	2,05	0,013 ²⁾	1,06	12,22		
	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	-	-
Emi	608,31	47382,89	60908,20	39271,07	3597,52	420,69	1,60 ³⁾	293,70	-		

Pastabos:

¹⁾Automatizuotos matavimo sistemos matuojamo HF parametro sutrikimas nuo 2023-04-13 iki 2023-05-18;

²⁾ matavimų duomenys pagal 2023-04-15/16 ir 2023-04-21 Akredituotos laboratorijos duomenis

³⁾ išmestas į aplinkos orą teršalų kiekis perskaičiuotas rankiniu būdu.

Parengė
Aplinkos apsaugos vadybininkė



Jolita Kazlauskienė

Akcinė bendrovė, J. Dalinkevičiaus g. 2, LT-85118 Naujoji Akmenė,
tel. (8-425) 58323, faks. (8-425) 56198, el. p. info@cementas.lt, www.cementas.lt
A.s. LT87 7044 0600 0219 5776. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 153009143, PVM mokėtojo kodas LT530091413

2023 M. GEGUŽĖS MĖN. KLINKERIO DEGIMO KROSNIES NR.5 MONITORINGO DUOMENYS

AB „Akmenės cementas“			Diena (data):				balandis/2023		Spausdinimo data:	
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O2	
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	%
	RV:20	RV:1500	RV:500	RV:400/600	RV:60	RV:10	RV:1	RV:30		
01/05/2023	1,96	469,38	303,28	363,61	25,68	2,13	0,013 ²⁾	0,13	11,43	
02/05/2023	1,99	478,22	252,86	355,12	26,17	2,22	0,013 ²⁾	0,00	11,56	
03/05/2023	2,83	473,95	351,43	545,80 ¹⁾	23,88	1,38	0,013 ²⁾	1,49	12,90	
04/05/2023	1,91	471,81	417,01	388,10	22,45	1,91	0,013 ²⁾	1,76	12,23	
05/05/2023	1,70	465,77	248,49	342,06	22,18	1,35	0,013 ²⁾	2,44	11,59	
06/05/2023	1,85	467,46	227,49	336,00	20,01	1,72	0,013 ²⁾	0,48	11,91	
07/05/2023	1,89	531,78	126,66	313,74	20,28	2,58	0,013 ²⁾	0,09	11,51	
08/05/2023	2,02	465,03	204,29	392,17	20,23	4,46	0,013 ²⁾	0,25	11,83	
09/05/2023	2,17	456,39	326,19	349,56	19,89	5,07	0,013 ²⁾	0,31	11,97	
10/05/2023	2,00	491,09	192,92	320,04	20,37	4,01	0,013 ²⁾	0,17	11,86	
11/05/2023	2,01	499,09	108,91	369,86	20,57	6,70	0,013 ²⁾	0,01	12,33	
12/05/2023	2,08	452,06	161,83	448,58 ³⁾	20,40	10,36 ³⁾	0,013 ²⁾	0,01	12,94	
13/05/2023	2,14	468,47	179,55	412,17 ³⁾	19,79	7,74	0,013 ²⁾	0,02	12,57	
14/05/2023	2,05	509,38	320,38	343,40	21,15	5,07	0,013 ²⁾	0,07	12,50	
15/05/2023	1,77	467,91	293,83	371,83	21,34	4,21	0,013 ²⁾	0,17	12,42	
16/05/2023	1,31	563,87	192,29	356,08	23,80	3,05	0,013 ²⁾	0,28	11,66	
17/05/2023	1,44	645,97	330,44	393,00	25,17	3,55	0,013 ²⁾	0,07	12,27	
18/05/2023	2,74	460,38	431,04	519,05 ⁴⁾	22,36	5,18	0,04	2,59	12,11	
19/05/2023	1,89	531,23	382,99	397,70	22,15	4,72	0,03	0,01	12,39	
20/05/2023	2,07	487,86	372,81	370,03	20,63	3,83	0,04	0,02	12,40	
21/05/2023	1,83	544,67	363,08	384,72	24,00	5,01	0,04	0,02	12,26	
22/05/2023	2,16	548,10	411,60	404,04 ⁵⁾	22,47	4,19	0,03	0,00	12,43	
23/05/2023	1,93	519,22	393,98	430,59 ⁵⁾	21,89	4,07	0,01	0,10	12,67	
24/05/2023	1,68	502,51	372,05	541,22 ⁵⁾	24,67	5,21	0,09	0,08	12,80	
25/05/2023	1,65	532,24	353,62	464,90 ⁵⁾	26,44	5,05	0,07	0,17	13,75	
26/05/2023	1,87	559,64	370,50	483,27 ⁵⁾	21,00	3,49	0,08	0,00	13,03	
27/05/2023	1,99	501,33	376,84	361,40	19,91	3,67	0,02	0,00	12,94	
28/05/2023	2,25	491,99	416,54	343,57	20,29	2,78	0,05	0,01	13,11	
29/05/2023	2,29	518,02	420,56	371,14	21,59	4,49	0,04	0,00	13,09	
30/05/2023	1,96	490,89	435,88	369,34	22,26	3,03	0,05	0,01	12,99	
31/05/2023	2,59	422,25	578,61	660,83 ⁶⁾	19,31	6,75	0,28	0,06	12,92	
Min	1,31	422,25	108,91	313,74	19,31	1,35	0,01	0	11,43	
Max	2,83	645,97	578,61	660,83	26,44	10,36	0,05	2,59	13,75	
MAV	2,00	497,35	316,23	397,54	21,82	4,17	0,04	0,34	12,39	
	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	-	
Emi	823,3	150857,47	107622,26	137495,14	7554,27	1680,12	9,73 ⁷⁾	158,89	-	

Pastabos: ¹⁾ Neatitiktinės sąlygos – planinis žaliavų malūno sustabdymas. Leidžiama SO₂ ribinė vertė – 600 mg/Nm³. Alternatyvaus kuro (atliekų) deginimas nevyko.

²⁾ matavimų duomenys pagal 2023-04-15/16 ir 2023-04-21 Akredituotos laboratorijos duomenis

³⁾ 2023-05-12/13 – dėl Bypass linijos derinimo darbų, viršytos SO₂ ir HCL vertės

⁴⁾ Neatitiktinės sąlygos – planinis žaliavų malūno sustabdymas. Leidžiama SO₂ ribinė vertė – 600 mg/Nm³. Alternatyvaus kuro (atliekų) deginimas nevyko.

⁵⁾ 2023-05-16 iki 2023-05-18 vyko automatizuotosios monitoringo sistemos kalibravimas

⁶⁾ Neatitiktinės sąlygos – planinis žaliavų malūno sustabdymas. Leidžiama SO₂ ribinė vertė – 600 mg/Nm³. Alternatyvaus kuro (atliekų) deginimas nevyko.

⁷⁾ išmestas į aplinkos orą teršalų kiekis perskaičiuotas rankiniu būdu.

Parengė
Aplinkos apsaugos vadybininkė



Jolita Kazlauskienė

Menesio Ataskaita:



Lapas 1 is 2

Akmenės Cementas			Diena (data): birž.-23				Spausdinimo data: 01-07-23		
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O2
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
	RV: 20	RV: 1500	RV: 500	RV: 400	RV: 60	RV: 10	RV: 1	RV: 30	
01-06-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,03
02-06-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,07
03-06-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	20,91
04-06-2023	X 2,29	X 372,10	X 388,91	X 302,08	X 20,10	X 24,06	X 0,36	X 0,00	13,27
05-06-2023	2,02	465,62	370,71	353,37	21,87	D 12,27	0,05	0,10	13,16
06-06-2023	1,83	482,07	303,73	382,01	19,58	8,58	0,02	0,00	12,82
07-06-2023	1,96	514,69	309,24	378,71	19,37	9,59	0,03	0,00	12,79
08-06-2023	1,86	515,12	289,94	378,96	20,25	6,95	0,04	0,00	12,63
09-06-2023	X 1,43	543,22	298,90	351,98	21,40	5,20	0,20	0,00	12,25
10-06-2023	1,68	533,91	315,55	326,78	22,18	3,31	0,08	0,00	13,03
11-06-2023	2,07	527,59	365,14	319,14	24,76	5,10	0,35	0,00	13,18
12-06-2023	1,89	563,12	348,52	353,16	24,98	5,29	0,40	0,00	12,73
13-06-2023	2,44	515,97	341,01	390,09	23,21	8,18	0,67	0,00	13,80
14-06-2023	4,24	506,13	333,80	D 427,59	22,76	6,49	0,16	0,19	13,61
15-06-2023	3,10	490,14	460,43	D 481,70	22,62	4,25	0,14	0,00	12,65
16-06-2023	1,79	516,65	356,63	D 412,95	24,03	5,86	0,03	0,01	13,36
17-06-2023	1,78	509,81	372,25	D 426,22	29,04	5,67	0,11	0,00	13,12
18-06-2023	1,87	509,34	365,33	D 436,78	28,36	4,84	0,14	0,00	13,14
19-06-2023	1,81	496,47	349,16	D 414,18	27,87	5,82	0,04	0,00	13,14
20-06-2023	2,29	428,47	469,19	D 848,22	X 25,68	X 7,56	X 0,10	15,48	12,58
21-06-2023	1,54	442,27	429,32	D 452,36	24,28	5,99	0,19	5,04	12,87
22-06-2023	1,67	451,66	418,41	357,31	23,69	2,98	0,19	6,54	13,02
23-06-2023	1,75	451,63	410,28	384,08	24,61	3,74	0,05	2,16	13,20
24-06-2023	1,78	474,40	383,81	397,49	24,36	5,62	0,07	0,21	13,34
25-06-2023	1,84	559,41	385,15	411,80	29,27	9,37	0,11	0,94	13,40
26-06-2023	1,52	517,98	392,88	374,67	26,31	7,59	0,16	0,69	12,86
27-06-2023	1,48	554,87	380,29	357,13	28,73	3,43	0,09	1,18	12,77
28-06-2023	1,57	538,37	367,48	354,95	27,17	4,72	0,06	0,01	12,83
29-06-2023	1,63	480,69	360,08	346,59	23,82	4,57	0,03	0,02	13,12
30-06-2023	1,61	701,04	287,55	349,60	29,40	4,07	0,02	0,00	12,90
Min	1,43	372,10	287,55	302,08	19,37	2,98	0,02	0,00	12,25
Max	4,24	701,04	469,19	848,22	29,40	24,06	0,67	15,48	21,07
MAV	1,91	510,41	364,05	402,86	24,55	5,92	0,13	1,31	13,81
	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	
Emi	607,74	122246,84	99131,91	109695,30	6844,53	1907,71	41,48	451,37	
Pastabos: N = No Data D = >DLV X = no DAV - = Out of operation									

D = Iki 2023-09-01 vyks Bypass sistemos derinimo darbai. SO₂ ribinė vertė neatitiktinėmis sąlygomis -600 mg/Nm³.

Menesio Ataskaita:



Lapas 1 is 2

Akmenes Cementas			Diena (data):				Jul/23		Spausdinimo data:		01/08/23						
Diena	krosnis5		krosnis5		krosnis5		krosnis5		krosnis5		krosnis5						
	KD		CO		NOx		SO2		BOA		HCL	HF	NH3	O2			
	mg/Nm3		mg/Nm3		mg/Nm3		mg/Nm3		mg/Nm3		mg/Nm3		mg/Nm3		%		
	RV: 20		RV: 1500		RV: 500		RV: 400		RV: 60		RV: 10		RV: 1		RV: 30		
01/07/2023	1.62		653.82		312.36		382.07		29.10		3.15		0.03		0.52		12.98
02/07/2023	1.68		534.77		381.20		385.83		27.33		2.86		0.03		0.20		13.02
03/07/2023	1.68		546.02		413.56		397.11		28.12		2.55		0.08		0.23		12.95
04/07/2023	1.64		517.23		388.52		398.73		26.09		3.24		0.08		0.03		12.95
05/07/2023	1.84		563.07		363.63		D 483.29	29.06		2.43		0.06		2.17		14.37	
06/07/2023	1.62		573.78		388.84		363.52		28.97		5.05		0.11		0.39		12.76
07/07/2023	1.61		518.52		407.14		343.56		24.95		2.62		0.16		0.00		13.10
08/07/2023	1.67		557.15		367.35		347.99		26.22		3.78		0.07		0.01		13.25
09/07/2023	1.69		527.49		403.70		362.47		23.59		4.41		0.04		0.00		13.09
10/07/2023	1.78		553.04		415.94		382.55		23.01		4.95		0.09		0.00		13.12
11/07/2023	1.83		526.10		432.52		D 400.29	24.38		6.10		0.09		0.00		13.17	
12/07/2023	1.85		510.38		414.97		392.96		24.69		4.99		0.09		0.00		13.22
13/07/2023	2.30		554.60		447.66		D 411.75	24.53		3.49		0.08		0.00		13.10	
14/07/2023	1.81		529.12		424.92		D 403.57	24.19		3.47		0.10		0.00		13.03	
15/07/2023	1.87		513.86		413.65		D 412.14	24.44		5.15		0.14		0.00		13.05	
16/07/2023	1.84		560.49		422.03		D 432.05	26.55		4.17		0.13		0.00		13.06	
17/07/2023	1.92		528.20		428.70		D 442.19	27.23		4.51		0.13		0.00		13.19	
18/07/2023	1.84		500.23		439.33		D 406.36	27.98		2.08		0.30		0.00		13.21	
19/07/2023	1.80		572.15		411.99		D 409.06	31.75		2.10		0.17		0.00		13.01	
20/07/2023	X	2.59	X	622.69	X	389.86	X 573.35	X	32.42	X	1.56	X	0.24	X	0.00	14.40	
21/07/2023	1.53		498.58		346.81		D 405.04	25.22		3.48		0.18		0.36		13.39	
22/07/2023	1.69		487.06		275.47		393.58		22.80		3.96		0.10		0.28		13.21
23/07/2023	1.73		467.09		265.20		365.52		22.24		3.34		0.13		0.05		13.17
24/07/2023	1.91		464.17		291.65		D 412.03	21.87		6.82		0.05		0.00		13.20	
25/07/2023	2.38		432.87		443.59		D 727.13	25.96		D	11.38	0.45		2.87		12.16	
26/07/2023	1.83		567.75		344.75		D 572.20	31.71		D	10.75	0.27		0.09		13.77	
27/07/2023	2.33		670.42		339.54		D 524.40	36.39		8.28		0.07		0.00		14.25	
28/07/2023	2.11		615.31		337.87		D 599.74	35.49		D	11.16	0.00		0.00		15.79	
29/07/2023	1.95		536.76		326.59		D 458.56	31.31		9.71		0.04		0.00		14.56	
30/07/2023	1.85		574.86		304.30		D 517.74	31.98		7.66		0.08		0.00		14.53	
31/07/2023	2.03		475.40		354.50		D 691.66	25.47		5.50		0.00		7.02		13.90	
Min	1.53		432.87		265.20		343.56		21.87		1.56		0.00		0.00		12.16
Max	2.59		670.42		447.66		727.13		36.39		11.38		0.45		7.02		15.79
MAV	1.84		536.50		378.62		438.39		26.83		4.80		0.11		0.45		13.42
	kg/menesi	kg/menesi		kg/menesi		kg/menesi		kg/menesi		kg/menesi		kg/menesi		kg/menesi			
Emi	641.14		142104.95		117916.49		134332.03		8318.57		1716.33		39.52		207.62		
Pastabos: N = No Data D = >DLV X = no DAV - = Out of operation																	

SO₂ (RV:600 mg/Nm³) – neatitikinės sąlygos. Vykdomi Bypass įrenginių derinimo darbai (iki 2023-09-01).

HCl (RV:10 mg/Nm³) – naujo klinkerio tipo gamyba ir bypass įrenginių derinimas įtakojo ribinės vertės viršijimą.

Akmenės Cementas			Diena (data):				Aug/23		Spausdinimo data: 01/09/23	
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O2	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
	RV: 20	RV: 1500	RV: 500	RV: 400	RV: 60	RV: 10	RV: 1	RV: 30		
01/08/2023	1.62	659.22	326.58	361.32	23.92	5.70	0.09	0.94	13.87	
02/08/2023	1.97	521.40	279.36	D 410.93	20.80	5.69	0.20	0.04	13.59	
03/08/2023	1.98	494.51	350.61	D 486.57	21.80	4.52	0.34	0.93	13.88	
04/08/2023	1.77	590.65	401.79	D 415.47	23.27	4.23	0.26	0.03	13.59	
05/08/2023	1.91	698.02	363.69	D 458.17	X 22.36	5.12	0.24	0.00	13.67	
06/08/2023	2.00	542.77	368.04	D 431.66	21.16	3.43	0.31	1.19	14.00	
07/08/2023	1.83	538.97	324.94	392.12	20.56	2.97	0.12	0.61	13.67	
08/08/2023	1.91	554.48	291.47	365.70	20.79	2.04	0.48	0.00	13.69	
09/08/2023	1.92	488.38	338.24	D 406.48	18.44	2.52	0.58	0.00	13.87	
10/08/2023	1.99	489.95	378.69	D 439.49	18.00	3.04	0.71	0.00	13.96	
11/08/2023	2.10	484.84	405.99	D 465.20	16.83	3.47	0.75	0.00	14.03	
12/08/2023	2.15	484.11	365.89	D 516.40	17.18	4.19	0.70	0.00	13.87	
13/08/2023	2.17	478.31	399.88	D 545.46	17.71	4.25	0.72	0.00	13.87	
14/08/2023	2.17	491.42	368.05	D 565.51	17.71	4.19	0.74	0.00	13.94	
15/08/2023	2.14	498.19	311.98	D 575.27	17.12	4.63	0.68	0.00	14.05	
16/08/2023	2.25	481.63	371.37	D 546.08	16.22	4.70	0.70	0.00	14.10	
17/08/2023	2.62	465.00	430.27	D 841.64	12.26	5.03	0.57	4.12	13.36	
18/08/2023	1.91	475.10	361.92	D 479.45	11.99	4.66	0.19	0.57	13.71	
19/08/2023	1.95	486.23	395.00	D 439.08	13.56	6.06	0.31	0.00	13.81	
20/08/2023	1.89	483.56	395.78	389.42	13.95	6.92	0.40	0.00	13.86	
21/08/2023	1.97	495.94	363.34	D 404.28	13.90	3.81	0.62	0.00	13.93	
22/08/2023	1.90	487.78	350.76	D 409.84	12.62	3.04	0.68	0.00	13.90	
23/08/2023	1.70	X 459.47	X 391.95	X 396.22	11.45	2.33	0.69	X 0.00	14.34	
24/08/2023	1.85	381.26	376.54	275.38	21.02	3.64	0.26	0.16	13.38	
25/08/2023	1.68	426.34	391.65	292.76	22.77	4.46	0.19	0.00	13.49	
26/08/2023	1.83	478.63	334.96	376.56	24.60	6.62	0.20	0.00	13.48	
27/08/2023	1.90	466.88	356.35	D 424.77	26.22	7.83	0.57	0.00	13.74	
28/08/2023	1.85	448.07	399.92	371.22	25.69	3.95	0.36	0.00	13.54	
29/08/2023	1.84	442.20	353.32	309.46	25.11	5.62	0.49	0.00	13.66	
30/08/2023	1.74	433.06	361.72	260.85	26.06	5.00	0.20	0.00	13.40	
31/08/2023	1.74	532.02	321.92	236.32	28.40	5.75	0.27	0.00	13.69	
Min	1.62	381.26	279.36	236.32	11.45	2.04	0.09	0.00	13.36	
Max	2.62	698.02	430.27	841.64	28.40	7.83	0.75	4.12		