

Akcinė bendrovė, J. Dalinkevičiaus g. 2, LT-85118 Naujoji Akmenė,  
 tel. (8-425) 58323, faks. (8-425) 56198, el. p. info@cementas.lt, www.cementas.lt  
 A.s. LT87 7044 0600 0219 5776. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  
 kodas 153009143, PVM mokėtojo kodas LT530091413

## DIOKsinŲ IR FURANŲ BEI SUNKIŲJŲ METALŲ NENUOLATINIO MONITORINGO DUOMENYS 2023 M.

2023-11-14

Operatorius:	AB „Akmenės cementas“		
Įrenginys:	Klinkerio degimo sukamoji krosnis Nr.5		
Matavimus atliko:	VDZ Service GmbH, Vokietija		
Teršalai:	<b>Dioksinai ir furanai (PCDD / PCDF – polichlordibenzodioksinai / polichlordibenzofuranai)</b>		
Mėginio paėmimo data	Ribinė vertė <sup>1), 2)</sup> , ng/Nm <sup>3</sup>	Išmatuota vertė <sup>2)</sup> , ng/Nm <sup>3</sup>	Atitiktis reikalavimams
2023-05-24	0,10	0,00058	<b>Atitinka</b>
2023-07-26		0,00096	<b>Atitinka</b>

<sup>1)</sup> Ribinė vertė pagal TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMĄ Nr.1 (T-Š-1-1/2014); 2023 m. vasario 13 d.

<sup>2)</sup> Atliktų matavimų rezultatai perskaičiuoti sausoms dujoms, taikant šias standartines sąlygas: temperatūra 0 °C, slėgis 101,325 kPa, deguonies kiekis 10%, numatytas cemento gamybos krosnims.

Operatorius:	AB „Akmenės cementas“			
Įrenginys:	Klinkerio degimo sukamoji krosnis Nr.5			
Matavimus atliko:	UAB „Ekopaslauga“, Kaunas			
Teršalai:	<b>Sunkieji metalai (As+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+Pb+Sb+V); Kadmio+Talis (Cd+Tl); Gyvsidabris (Hg)</b>			
Mėginio paėmimo data	Teršalas	Ribinė vertė <sup>1), 2)</sup> , mg/Nm <sup>3</sup>	Išmatuota vertė <sup>2)</sup> , mg/Nm <sup>3</sup>	Atitiktis reikalavimams
2023-04-21/22	Hg	0,05	0,00501	<b>Atitinka</b>
	Cd+Tl	0,05	0,00145	<b>Atitinka</b>
	As+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+Pb+Sb+V	0,50	0,02642	<b>Atitinka</b>
2023-10-25	Hg	0,05	0,00012	<b>Atitinka</b>
	Cd+Tl	0,05	0,00201	<b>Atitinka</b>
	As+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+Pb+Sb+V	0,50	0,05335	<b>Atitinka</b>

<sup>1)</sup> Ribinė vertė pagal TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMĄ Nr.1 (T-Š-1-1/2014); 2023 m. vasario 13 d.

<sup>2)</sup> Atliktų matavimų rezultatai perskaičiuoti sausoms dujoms, taikant šias standartines sąlygas: temperatūra 273 K, slėgis 101,3 kPa, deguonies kiekis 10%, numatytas cemento gamybos krosnims.

Parengė:

Aplinkos apsaugos vadybininkė

Jolita Kazlauskienė